

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,  
 सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ  
 प्रधानाचार्या पूजा मदान इंडस वैली पब्लिक स्कूल एलिडको सिटी आई०आई०एम० रोड लखनऊ से प्राप्त  
 जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम


|  |                       |
|--|-----------------------|
| द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया   | श्री दिग्विजय माटिया  |
| एकत्र करने का दिनांक   | 20-05-2022            |
| प्राप्त होने का दिनांक   | 20-05-2022            |
| विश्लेषण का दिनांक   | 21-05-2022            |
| जल प्राप्ति का स्थान   | सबमर्सिबल पम्प        |
| भौतिक लक्षण  | पारदर्शी              |
| प्रतिक्रिया  | हल्का क्षारीय         |
| असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०     | 0.003                 |
| शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०                   | 0.002                 |
| 37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जा सक भाग(आक्सीजन एब्जाब) पी०पी०एम० | 0.1                   |
| सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०         | 490.0                 |
| सांद्र विलयन में अनुत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०  | 246.0                 |
| सांद्र विलयन में उत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०     | 244.0                 |
| प्रज्वलन पर रूप  | नो चारिंग             |
| सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०  | 316.0                 |
| स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०  | 160.0                 |
| अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०   | 156.0                 |
| नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०  | 20.0                  |
| भूथित भाग(नाईट्राईड्स) पी०पी०एम०                                       | नहीं                  |
| भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०  | 2.6                   |
| फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०   | 0.2                   |
| रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०   | नहीं                  |
| अभियुक्ति  | कठोर अन्यथा पेय योग्य |


संख्या -36/ D 2623


दिनांक: 02-6-22

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 1- प्रधानाचार्या पूजा मदान इंडस वैली पब्लिक स्कूल एलिडको सिटी आई०आई०एम० रोड लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ ।

  
 वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ,  
 राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,  
 लखनऊ ।

  
 अपर निदेशक,  
 राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,  
 लखनऊ ।

  
 PRINCIPAL  
 Indus Valley Public School  
 Sc-002, Eldeco City, IIM Road  
 Lucknow (UP)-226013

VISHAL EDUCATIONAL AND CULTURAL SOCIETY

  
 Authorized Signatory